



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-02-426-(3)
Гр. Плевен, 15.05.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: водоснабдяване за други цели вкл. противопожарни нужди

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № PP-02-426/ 06.12.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец, и коригирано с вх. № PP-02-426-(2)/ 29.04.2025 г.

Водоземането от тръбният кладенец е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. За инвестиционното намерение има становище с изх. № 23549-1171/ 04.02.2025 г. на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се провежда процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, тъй като инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда. БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения. Извършена е проверка и за наличие на задължения по ЗВ към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917 / 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец “ТК Фвудхаус, Кремиковци, София”

Дълбочина: 36,0 м.

Експлоатационна колона: в интервала от 0,00 м – 36,0 м – ПВХ колона с Ø140 мм.

Филтърни участъци: в интервалът 5,0 м – 27,0 м и 32,0 м – 36,0 м.

Задтръбно пространство: в интервала 5,0 м – 36,0 м – гравийен филтър, а в интервала 0,0 м – 5,0 м – глинест тампонаж.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит 1,5 л/сек, спусната на 20,0 м от повърхността.

4. Място на водовземане:

Имот с идентификатор 68134.8585.2, гр. София, кв. Враждебна, местност Прогоно, район Кремиковци, Столична община.

Координати WGS84: N 42°42'25,95", E 23°25'43,52"

Геодезични координати в система БГС2005: X-4732271.84 м, Y-330337.42 м

Надморска височина: 525,52 м

5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване за измиване на площадки, оросяване на тревни площи и противопожарни нужди в имот с идентификатор 68134.8585.2, гр. София, кв. Враждебна, местност Прогоно, район Кремиковци, Столична община.

6. Проектни параметри на използването:

Максимален дебит на черпене **1,50 л/сек** в рамките на **1,6 часа дневно**;

Годишно водно количество: **3154 м³/годишно**, Средноденоношен дебит 0,1 л/сек

Минимално необходимо водно количество: **2530 м³/годишно**;

Статично водно ниво 5,0 м, кота СВН – 520,52 м;

Максимално допустимо експлоатационно понижаване във водовземното съоръжение – 0,71 м до дълбочина от повърхността – 5,71 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на добитата подземна вода
- Да се поддържа в изправност разходомерното устройство.
- Да извършва ежесмесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното и динамично водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, фосфати, нитрити, желязо и манган.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – проектен дебит, допустимо понижаване, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.
- Разрешителното за водовземане, в случай, че титуляр е на ползвател на имота е със срок на действие, срока на действие на договора за наем.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

